

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ DO PRZETARGU NA „MODERNIZACJĘ CZĘŚCI OŚWIETLENIA TECHNOLOGICZNEGO DUŻEJ SCENY BIAŁOSTOCKIEGO TEATRU LALEK W BIAŁYMSTOKU”

Działając na podstawie upoważnienia do wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wydanego w dniu 9 maja 2014 r., przez Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek – Pana Jacka Malinowskiego, poniżej udzielam odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści SIWZ w przetargu na „Modernizację części oświetlenia technologicznego dużej sceny Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku”, zgłoszone w dniu 14 maja 2014 r.:

Pytanie nr 1:

W treści Specyfikacji technicznej modernizowanej części oświetlenia technologicznego dużej sceny BTL załącznika nr 2 do SIWZ, są wymienione kolejno elementy, które należy uwzględnić przy wycenie obecnego przetargu. Jednocześnie zapisy SIWZ powołują się żeby wycenę przeprowadzić na podstawie załączonego do przetargu pliku „Aktualizacja projektu oświetlenia”.

Odnosząc się do plików opisu i rysunków w tej aktualizacji projektu widać, że np. instalacja obwodów dmx jest bezpośrednio poprzez część swoich elementów zintegrowana z siecią ethernet. Np. poprzez zespolone panele gniazd ethernet/dmx, konwertery ethernet/dmx itp. Bardzo prosimy o szczegółowe określenie, które elementy tych zintegrowanych elementów sieci ethernet i dmx wziąć pod uwagę w wycenie punktu nr 5 załącznika nr 2 do SIWZ.

Odpowiedź:

W treści „Specyfikacji technicznej modernizowanej części oświetlenia technologicznego dużej sceny Białostockiego Teatru Lalek”, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, wskazano elementy, które należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty w przetargu. W wycenie przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 5 Specyfikacji, należy wziąć pod uwagę tylko linię DMX z kabiny oświetlenia do regulatorów tyrystorowych i linię DMX z kabiny oświetlenia na scenę, które pozwolą na sterownie DMX z pozycji kabiny oświetlenia - obwodami nieregulowanymi i innymi urządzeniami na scenie w punktach: Et13, Et26, Et18, Et15, Et16, Et23, Et11, Et10, wskazanymi w Projekcie wykonawczym, na rysunku nr 1/Z „Rozmieszczenia oświetlenia technologicznego”.

Pytanie nr 2:

Prosimy o odpowiedź, czy pozostałe elementy sterowania znajdujące się na rysunku „10 sterowanie dmx” należy ująć w ofercie przetargowej? Chodzi o sterowanie poprzez kabel ethernet ośw. widowni, ośw. robocze, sterowanie obwodami technologicznymi i pozostałe elementy wyposażenia, które znajdują się na tym rysunku?

Odpowiedź:

Określone w Projekcie wykonawczym, na rysunku nr 10/Z - „Schemat systemu sterowanie dmx”, pozostałe elementy sterowania, nie uwzględnione w Specyfikacji technicznej modernizowanej części oświetlenia technologicznego dużej sceny Białostockiego Teatru Lalek, nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 3:

Czy zapis wykonanie kompletnej instalacji zasilającej systemu oświetlenia scenicznego dla 96 obwodów regulowanych, wraz z okablowaniem, korytami, szafami rozdzielającymi oznacza, że w wykonaniu tej instalacji ma być uwzględniona wycena całego bloku ROT ujętego na rysunku „02 schemat ROT”, oraz zabezpieczenia 160A w rozdzielni głównej?

Odpowiedź:

Wykonanie instalacji zasilającej systemu oświetlenia scenicznego, zgodnie z zapisami „Specyfikacji technicznej modernizowanej części oświetlenia technologicznego dużej sceny Białostockiego Teatru Lalek”, obejmuje 96 obwodów regulowanych wraz z ich podłączeniem do rozdzielni głównej, a nie cały blok ROT.

SPECIALISTA
ds. Organizacji i Marketingu
Karolina Justyna Kumpałowska

